



Więcbork, dnia 22 listopada 2017 r.

Nr referencyjny 1/2017

**Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody i budowa dwóch zbiorników retencyjnych (fundamentów pod zbiorniki retencyjne) wraz z ich montażem”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zestaw pytań nr 3 (z dnia 21.11.2017 r.):

Pytanie 1

W projekcie przewidziano dwa zestawy napowietrzające DN 1000 z wyposażeniem i armaturą, a w przedmiarze ujęto 1 kpl. Proszę o podanie ile zestawów wycenić.

Odpowiedź:

Należy wycenić 1 kpl.

Pytanie 2

Czy Inwestor zgadza się na zamianę siłowników pneumatycznych na siłowniki elektryczne?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie napędu elektrycznego, jednak obowiązujące są napędy pneumatyczne.

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Prezes Zarządu, Dyrektor
Adam Kubiak**

Prezes Zarządu Spółki


mgr Adam Kubiak