



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

N.HK.5211.16.7.2017

Sępólno Kraj., 19.04.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.115 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

-LHK 6010-105/19 z dnia 19.04.2019r.

-LHK 6010-106/19 z dnia 19.04.2019r.

LHK 6010-107/19 z dnia 19.04.2019r.

sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Nakle n.Not. pobranej do badań z wodociągu publicznego w Sypniewie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

| | Data poboru | Punkt monitoringowy | Nr sprawozdania z badań wody | Zakres badań | Stwierdzone przekroczenia wartości |
|----|-------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1. | 19.04.2019 | Hydrofornia | LHK 6010-105/19 | mangan | brak |
| 2. | 19.04.2019 | Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sypniewie | LHK 6010-106/19 | mangan | brak |
| 3. | 19.04.2019 | OSP w Lubczy | LHK 6010-107/19 | mangan | brak |

Opis próbki: woda uzdatniona

**w zakresie stężenia manganu
stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi