



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28


tel.(52)3881230

fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

N.HK.5211.14.4.2019



Sępólno Kraj., 14.11.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1437) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody:

- L.9051.2.1017.1.2019/LEM z dnia 08.11.2019
- L.9051.2.1017.1.19/LHŻ z dnia 08.11.2019
- L.9051.2.1017.2.2019/LEM z dnia 08.11.2019
- L.9051.2.1017.2.19/LHŻ z dnia 08.11.2019

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, pobranej z wodociągu publicznego w **Pęperzynie** należącego do **Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Więcborku**

	Data poboru	Punkt monitoringowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekroczenia wartości
1.	08.11.2019	Sklep spożywczy w Pęperzynie	L.9051.2.1017.1.2019/LEM L.9051.2.1017.1.19/LHŻ	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak
2.	08.11.2019	Szkoła Podstawowa w Pęperzynie	L.9051.2.1017.2.2019/LEM L.9051.2.1017.2.19/LHŻ	Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)	brak

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie badanych parametrów
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań wody z **wodociągu publicznego w Pęperzynie**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mętności oraz stężenia żelaza i manganu woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) – prowadzone jest postępowanie administracyjne (znak sprawy N.HK 5211.14.2.2019).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
Elżbieta Estkowska
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Więcborka